


## KWC

### Hygieniayksikkö F5S-Therm-suihkupaneeliin

Modell-Linie: SHOWER-ACCESSORY | ACST2004

Suihkut ja suihkupaneelit | Suihkujen täydennysosat



#### KWC-No.

**2030057064**

ACST2004 Hygieniayksikkö

Hygieniayksikkö itsesulkeutuvaan F5S-Therm-termostaattihanaan suihkupaneelikäytössä. Automaattisen hygieniahuuhtelun ja ohjelmoidun lämpödesinfioinnin suorittamiseen (edellyttä ohitusmagneettiventtiiliä) sekä tilastotietojen tallennukseen. Sensori, jossa ohjauselektronikka ja magneettiventtiili. Hygieniahuuhtelu (30 s) 24 tunnin välein ja tilastotietojen tallennus. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella

kaukosäädöllä. Hygieniayksikkö joko paristokäyttöinen 6 V:n litiumparistolla (CR-P2) kalustetta kohden tai erillinen jännitteensyöttö verkkolaitteen 6,75 V / 12 V DC välityksellä.

Paristokotelo sekä paristo tai verkkolaite ja jatkojohto on tilattava erikseen.

#### Tekniset tiedot

Täyttömäärä

1


Määrä mittayksikkö

Kappaleita

IviCode

6588916

#### Tarvittavat lisävarusteet



#### Paristokotelo 6V paristolla

**3600002063**

ACEX9023

#### Verkkolaite

**2030039477**

ACEX9001

#### Jatkokaapeli 5 metriä

**2030043814**

ACEX9010

#### Valinnaiset lisävarusteet

## KWC

Hygieniayksikkö F5S-Therm-suihkupaneeliin

Modell-Linie: SHOWER-ACCESSORY | ACST2004

Suihkut ja suihkupaneelit | Suihkujen täydennysosat



### Kaksisuuntainen kaukosäädin


**2030036654**  
ACEX9005



### 2-painikkeinen kaukosäädin

**2030036849**  
ACEX9004

## Varaosat



### Ohitusmagneettiventtiili

**2030003033**  
EAQFU0001