


Planungshilfe

Systemnetzteil - A3000 open 230 V AC / 24 V DC

Best.-Nr.: 2030068573
ASEX1031




Achtung!

Hinweise zur Montage und zum Anschluss der Originalanleitung entnehmen.
Nichtbeachtung kann Sachschäden bewirken.


1. Anschlussbeispiel

I Anschlussbeispiel – Einspeisung zusätzliches Systemnetzteil für Leistungsaufnahme > 60 W an A3000open Anlagen




S ... Systemnetzteil
E ... ECC-Funktionscontroller
(max. 32 Armaturen)

II Anschlussbeispiel – Systemnetzteil 60 W
A3000open Anlage ohne ECC-Funktionscontroller




*) Die Platzierung der A3000open-Komponenten ist abhängig vom zur Verfügung stehenden Bauraum der jeweiligen Armatur.

- | | |
|---|---------|
| 1 | rot |
| 2 | blau |
| 3 | weiß |
| 4 | schwarz |



III Anschlussbeispiel – Option Thermische Desinfektion mit hydraulischen Armaturen

Die thermische Desinfektion wird für eine Armaturengruppe manuell über einen externen Schlüsselschalter gestartet.



Pos.-Nr.	Benennung
N1	Netzteil 60 W; max. 26 Armaturen
S	Schlüsselschalter
D1	Dusche 1
D2	Dusche 2
D...	Dusche...